Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

NUOVO CIMITERO COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO 1° LOTTO
3^ FASE - 1° STRALCIO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELL'ENTE COMPETENTE:

OGGETTO:

Impianto elettrico e di illuminazione
1° stralcio 3^ fase 1° lotto

TAVOLA:

IeG 01

DATA: FEBBRAIO 2015

SCALA: 1:200

ITALSTUDI s.r.l.
Servizi d' Ingegneria e Assetto del Territorio
via E. d'Onofrio n°212 - 00155 Roma

DIRETTORE TECNICO: Ing. Claudio CURTI
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Ing. Domenico IOA' Geom. Massimo COMPAGNUCCI

Commessa	Livello Progetto	Specialistica	Progressivo	File
003	E	Ar		

Rev	Data	Descrizione	Autore

A TERMINI DI LEGGE E' SEVERAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO

LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI

	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	CONTATORE ENTE EROGATORE ENERGIA
	POZZETTO SENZA FONDO, IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI COPERTINA IN CLS, DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI 400X400X400 mm
	POZZETTO SENZA FONDO, IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI COPERCHIO, DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI 200X200X200 mm
	POZZETTO D.0009.0005.0014, IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI COPERCHIO, DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI 300X300X300 mm
	POZZETTO SENZA FONDO, IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI COPERTINA IN CLS, DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI 700X700X700 mm
	TUBO IN PVC Ø 20
	CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE, CONFORME CEI EN 50086 DEL DIAMETRO NOMINALE INDICATO
	LAMPIONE DA ESTERNO CON PALETTO IN PLC COME DA PARTICOLARE, COMPLETO DI LAMPADA 160W E FRANGILUCE.
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN MATERIALE TERMO-PLASTICO AUTOESTINGUENTE, GRADO DI PROTEZIONE IP44, CON PASSACAVI, DIMENSIONI 150X100X70mm
	POZZETTO SENZA FONDO, IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA, DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI 400X400X400 mm
	CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE CEI EN 50086 DEL DIAMETRO NOMINALE INDICATO

LAMPIONE PER VIABILITA' INTERNA (h = 3.00)
E PARCHEGGIO (h = 4.5)



PARTICOLARE PALI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE CAVIDOTTO

1° STRALCIO
3^ FASE (area di intervento)

2° - 3° STRALCIO
3^ FASE (intervento futuro)

Parte realizzata



301 DA QEN:
Q31: FG7OR 2X4 mmq
Q32: FG7OR 2X4 mmq
Q33: FG7OR 2X4 mmq

302 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA QEN:
Q31: FG7OR 2X4 mmq
Q32: FG7OR 2X4 mmq
Q33: FG7OR 2X4 mmq

303 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q32:
AREE: FG7OR 6X2X1,5mmq

304 1 TUBO Ø 50

305 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q32:
AREE: FG7OR 6X2X1,5mmq

306 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q32:
AREE: FG7OR 6X2X1,5mmq

307 1 TUBO Ø 50

308 1 TUBO Ø 50 CONTENENTE
DA Q32:
CAPP. 4P: FG7OR 6X2X1,5mmq

309 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q31:
LOCULI IN LINEA: FG7OR 4X2X1,5 mmq
LOCULI AD L: FG7OR 4X2X2,5 mmq
CAPPELLA 8P: FG7OR 2X1,5 mmq

310 2 TUBI Ø 110 CONTENENTE
DA QGEN:
Q31: FG7OR 2X4 mmq
DA Q32:
AREE: FG7OR 6X2X1,5mmq

311 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q32:
AREE: FG7OR 6X2X1,5mmq

312 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA QGEN:
Q33: FG7OR 2X4 mmq
DA Q32:
CAPP. 4P: FG7OR 6X2X1,5mmq

313 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q33:
AREE: FG7OR 6X2X1,5mmq

314 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q33:
CAPP. 4P: FG7OR 2X1,5mmq
CAPP. 8P: FG7OR 2X1,5mmq
LOCULI A T: FG7OR 4X2X1,5mmq

315 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q33:
CAPP. 4P: FG7OR 2X1,5mmq
CAPP. 8P: FG7OR 2X1,5mmq
LOCULI A T: FG7OR 4X2X1,5mmq

316 1 TUBO Ø 110 CONTENENTE
DA Q21:
OSSARI : FG7OR 5X2X1,5mmq