

Verbale di riunione n.° 162

COMMISSIONE TECNICA di CONTROLLO per la CENTRALE di FIUME SANTO istituita in attuazione dell'art. 8 della CONVENZIONE sottoscritta dai COMUNI di SASSARI e di PORTO TORRES con ENDESA ITALIA S.p.A. -attuale EP Fiume Santo S.p.A. -il 21 febbraio 2003.

In data 31 marzo 2022 alle ore 10,30 si è riunita in modalità telematica la Commissione Tecnica di Controllo prevista dalla convenzione in oggetto.

Sono presenti:

Dott. Giuseppe Andrea Alesso, Rappresentante del Comune di Porto Torres nominato con Decreto sindacale n. 1 del 12/1/2021.

Sig. Luciano Mura, Rappresentante del Comune di Porto Torres nominato con Decreto sindacale n. 1 del 12/1/2021.

Sig. Giuseppe Deiana, Rappresentante del Comune di Sassari, nominato con Decreto sindacale n° 43 del 23 ottobre 2020.

Avv. Sabine Chiarella, Rappresentante della Provincia di Sassari nominato con Decreto Prov. SS del 21/7/2021 n. 32.

Dott.ssa Paola Maglioli, Rappresentante della Centrale a far data dal 1/11/2016.

Ing. Paolo Appeddu, Dott.ssa Paola Maglioli, Rappresentante della Centrale a far data dal 1/11/2016.

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale n.°161.
2. Approvazione budget di funzionamento della Commissione annualità marzo 2022- febbraio 2023.
3. Valutazione dati ambientali di febbraio 2022.
4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del verbale n.° 161.

Viene approvato il verbale della riunione n.° 161.

2. Approvazione budget di funzionamento della Commissione annualità marzo 2022- febbraio 2023.

Si approva il budget di funzionamento della Commissione annualità marzo 2022- febbraio 2023.

3. Valutazione dati ambientali relativi al mese di febbraio 2022.

Vengono presentati i dati del mese di febbraio 2022 relativi ai seguenti aspetti ambientali:

- a) emissioni dal camino dei gruppi 3-4;
- b) immissioni provenienti dal monitoraggio del territorio attraverso le cinque postazioni cabinate dislocate presso Stintino, Pozzo San Nicola, Campanedda, Platamona e Li Punti e relative segnalazioni di anomalie della strumentazione di analisi alla Autorità di controllo (ARPAS, ISPRA e Ministero della Transizione Ecologica);
- c) campionamento sul punto autorizzato di scarico delle acque in uscita all'impianto di trattamento, denominato "vasca finale acque reflue";

- d) contenuto di zolfo nei combustibili carbone e olio denso utilizzati dalla Centrale nei due mesi in oggetto.
- e) Elenco anomalie alla rete di qualità dell'aria.

I dati sono riportati nelle tabelle:

tabella "tab1000C" relativa al gruppo 4 mese febbraio 2022;
(gruppo 3 in fermata di manutenzione).

tabella "8.32" mensile;
tabella "8.2/60" mensile;
tabella "8.3/60" mensile;
tabella "8.4/60" mensile;
tabella "8.2.1/60" mensile;
tabella "8.2/60" annuale;
tabella "8.3/60" annuale;
tabella "8.4/60" annuale;
tabella "8.2.1/60" annuale;
tabella "23" giornaliera;
tabella "8.6.1" giornaliera;
tabella "8-6.3" mensile;
tabella "8.6.9" mensile;
tabella "GRAFICO DEL VENTO" mensile;
Registro del contenuto di zolfo nei combustibili utilizzati nel mese.
Bollettino analisi acque vasca finale;

Tali tabelle costituiscono l'Allegato Tecnico al presente verbale.

Dall'esame della documentazione allegata si può affermare che tutti i parametri di monitoraggio ambientale siano ampiamente entro i limiti previsti dalla normativa e dalla autorizzazione AIA.

3. Varie ed eventuali

L'Ing. Appeddu aggiorna i presenti riguardo le tematiche di interesse per il territorio.

Esercizio dei gruppi 3-4:

Il gruppo 4 attualmente è in fermata per una accidentalità (avarìa di caldaia). Il gruppo 3 è in servizio da metà marzo essendo terminata la manutenzione per adeguamenti alle BAT; il carico medio è di circa 230 MW a seguito di limitazioni per i collaudi post revisione; infatti questo gruppo è stato interessato anche dalla manutenzione generale della turbina con periodicità esennale. Gli interventi di efficientamento impianti si possono ritenere conclusi positivamente risultando le emissioni ampiamente al di sotto dei nuovi limiti più restrittivi stabiliti in AIA

La situazione emergenza sanitaria covid risulta sotto controllo, nessun dipendente risulta al momento contagiato. In ogni caso prosegue la applicazione dei protocolli sanitari stabiliti dalle regole governative ed aziendali.

E' stato registrato un infortunio ad un dipendente nel mese di marzo. Tale evento interrompe il periodo estremamente favorevole di zero infortuni relativo al precedente quadriennio. Si tratta di un infortunio lieve accaduto ad un dipendente che ha causa di un inciampo è caduto a terra provocando la lussazione del polso. Ci proponiamo di proseguire con la politica di zero infortuni per i prossimi periodi di attività.

Comunicazioni ambientali

Relativamente alla comunicazione di potenziale inquinamento dovuto al ritrovamento di un pozzetto fognario danneggiato, il MITE - Divisione bonifiche ha indetto la conferenza di servizi decisoria per il 24 maggio. Seguirà verbale riguardante le determinazioni ivi stabilite.

Audit di certificazione Sistema di gestione ambiente (EMAS) e sicurezza sul lavoro e certificazione emissioni annuali di CO2 (ETS).

Svolti nella settimana dal 14 al 17 marzo. Si sono conclusi positivamente senza rilievi di sorta.

La data della prossima riunione è prevista per il 27 aprile 2022.

Il Segretario
Ing. Roberto Loddo

Il Presidente
Sig. Giuseppe Deiana

I Rappresentanti della Commissione:

Sig. Giovanni Pietro Vargiu

Avv. Sabine Chiarella

Sig. Luciano Mura

Dott. Giuseppe Andrea Alesso

Ing Paolo Appeddu

Dott.ssa Paola Maglioli

Il presente verbale firmato in originale è conservato nella sede della Commissione presso la Centrale di Fiume Santo.